Ведомость дефектов

ТП-29
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	1	Срок эксплуатации оборудования более 30 лет, загруженность силового трансформатора более 90% коммутационная аппаратура морально устаревшая и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена на КТПК-Т-КВ-250-10-0,4-УХЛ1

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19 г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)