Ведомость дефектов

КЛ-0,4кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-30 до жилого дома по ул.Гагарина,11В

№ п/п	Марка кабеля и сечение	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	АВВГ-1 3х35+1х16	0,12	Межфазное повреждение, сечение кабеля не удовлетворяет требованиям НТД	Замена 100% протяженности кабельной линии на АВБбШв-1 4х50

Составил:

_____ _____ _____ «____» _____20____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

_____ _____ _____ «____» _____20____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)