Ведомость дефектов

ТП-1 п. Энергетиков
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Ячейка КСО с ВНП-16 ввода ТП-2 п. Энергетиков	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
2	Ячейка КСО с ВНП-16 ввода ТП-3 п. Энергетиков	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
3	Ячейка КСО с ВНП-16 ввода ЦРП-2 п. Энергетиков	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630
4	Ячейка КСО с РВ-10 с ПКТ ввода силового трансформатора	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие, замене в виду конструктивных особенностей не подлежат	Замена ячейки на КСО-393 с ВНА-Л-10/630 с ПКТ
5	Камера ЩО-70	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устаревший и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей, отсутствует предохранительная группа	Замена камеры на ЩО-70 вводного исполнения
6	Камера ЩО-70	2	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена камеры на ЩО-70 линейного исполнения
7	Силовой трансформатор	1	Срок эксплуатации более 30 лет, загруженность трансформатора более 90%	Замена силового трансформатора на ТМГ-400/6/0,4

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)