# Ведомость дефектов

ТП-4

(наименование объекта)

| № п/п | Оборудование ТП | Общее кол-во | Наименование дефекта | Наименование работ для устранения дефекта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор | 1 | Срок эксплуатации оборудования более 30 лет, загруженность силового трансформатора более 90%, коммутационная аппаратура морально устаревшая и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей | Замена на КТПК-Т-КВ-250-10-0,4-УХЛ1 |

Составил: _____ Линдфорс Н.Н. «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенко С.М. «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)