Ведомость дефектов

ТП-117, РУ-10 кВ
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Ячейка КСО с ВНП-10/630 ввода ПС «Тяговая»	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устарел, отсутствует возможность оперирования коммутационным аппаратом без снятия нагрузки.	Замена ячейки на КСО-298 с ВВТЕL-10-20/1000-У2

Составил: _____ Лисицын НН «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Долгополов ИИ «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)