

**Отчёт для раскрытия информации**  
 в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24  
 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  
 розничного рынков электрической энергии»  
**АО «Региональная сетевая компания»**

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

№ п/п	Наименование центров питания	Установленная мощность трансформаторов, МВА	Существующая нагрузка по летним замерам, МВт
1.	ПС «Покровск» 35/6 кВ		
	Т-1	1,8	0
	Т-2	1,8	0,197
2.	ПС «Бродовская» 110/10 кВ		
	Т-1	6,3	0,80
	Т-2	6,3	1,20
3.	ПС «Скала» 110/10/6 кВ		
	Т-1	25	1,8
	Т-2	25	3,06
4.	ПС «Медная» 35/6 кВ		
	Т-1	5,6	0.40
	Т-2	4	0.22
	Т-3	3,2	0
	Т-4	4	0
5.	ПС «Динас» 110/6 кВ		
	Т-1	16	8,72
	Т-2	16	5,7