

п. 19 е).

Сведения о величине резервируемой максимальной мощности суммарно по потребителям электрической энергии, мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности не менее 670 кВт, за 3-ий квартал 2023 года по сетям АО "РСК", кВт.

Уровень напряжения			
ВН	СН-1	СН-2	НН
11 074	-	17 468,00	585,00