

**Отчёт для раскрытия информации**  
 в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24  
 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  
 розничного рынков электрической энергии»  
**АО «Региональная сетевая компания»**

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Существующая нагрузка по летним замерам, МВт |
|-------|------------------------------|---|--|
| 1.    | ПС «Покровск» 35/6 кВ        |   |  |
|       | Т-1                          | 1,8   | 0  |
|       | Т-2                          | 1,8   | 0,06   |
| 2.    | ПС «Бродовская» 110/10 кВ    |   |  |
|       | Т-1                          | 6,3   | 1,60   |
|       | Т-2                          | 6,3   | 1,80   |
| 3.    | ПС «Скала» 110/10/6 кВ       |   |  |
|       | Т-1                          | 25  | 2,52   |
|       | Т-2                          | 25  | 4,14   |
| 4.    | ПС «Медная» 35/6 кВ          |   |  |
|       | Т-1                          | 5,6   | 0,27   |
|       | Т-2                          | 4   | 0,20   |
|       | Т-3                          | 3,2   | 0,20   |
|       | Т-4                          | 4   | 0,25   |
| 5.    | ПС «Динас» 110/6 кВ          |   |  |
|       | Т-1                          | 16  | 8,57   |
|       | Т-2                          | 16  | 4,97   |