

Отчёт для раскрытия информации
 в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24
 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
 розничного рынков электрической энергии»
АО «Региональная сетевая компания»

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

№ п/п	Наименование центров питания	Установленная мощность трансформаторов, МВА	Существующая нагрузка по зимним замерам, МВт
1.	ПС «Покровск» 35/6 кВ		
	Т-1	1,8	0
	Т-2	1,8	0,87
2.	ПС «Бродовская» 110/10 кВ		
	Т-1	6,3	1,8
	Т-2	6,3	2,0
3.	ПС «Скала» 110/10/6 кВ		
	Т-1 4СШ	25	1,60
	Т-1 1СШ		2,16
	Т-2 3 СШ	25	0,60
	Т-2 2СШ		5,40
4.	ПС «Медная» 35/6 кВ		
	Т-1	5,6	1,26
	Т-2	4	1,01
	Т-3	3,2	0
	Т-4	4	0
5.	ПС «Динас» 110/6 кВ		
	Т-1	16	9,92
	Т-2	16	7,70